

対象施設の情報一覧

1 基本情報

番号	施設名	住所	用途	電力供給方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	自動検針装置の有無	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	自家発電機の有無と容量	蓄熱設備の有無と容量	蓄熱調整特約の有無	高圧空調システム特約の有無	高圧電化厨房特約の有無	総合電化特約の有無
1	総合リハビリテーションセンター	神戸市西区曙町1070	病院・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	有 (太陽光 40kW)	有 (32kW)	有	－	－	－
2	万寿の家	神戸市西区曙町1070	高齢施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	有 (ガスエンジン 8kW)	－	－	－	－	－
3	自立生活訓練センター	神戸市西区曙町1070	障害施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	有 (太陽光 20kW)	有 (44kW)	有	－	－	－
4	西播磨総合リハビリテーションセンター	たつの市新宮町光都1丁目7ー1	病院・体育施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	有 (ガスエンジン 110kW) (太陽光 30kW) ※常時補給110kW	－	－	－	－	－
5	小野起生園	小野市新部町1320	障害施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	－	－	－	－	－
6	小野福祉工場 管理棟	小野市新部町1320	事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	－	－	－	－	－
7	小野福祉工場 工場棟	小野市新部町1320	工場	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	有 (太陽光 10kW)	－	－	－	－	－
8	出石精和園多機能RakuRaku	豊岡市出石町町分21ー3	障害施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	－	－	－	－	－
9	出石精和園成人寮	豊岡市出石町荒木1300	障害施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	－	－	－	－	－
10	出石精和園児童寮・第2成人寮	豊岡市出石町宮内字久保谷1031	障害施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	有 (12kW)	有	－	－	－
11	五色精光園児童寮	洲本市五色町下堺1062ー3	障害施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	－	－	－	－	－
12	赤穂精華園児童・成人寮	赤穂市大津1327	障害施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	有 (太陽光 10kW)	－	－	－	－	－
13	赤穂精華園授産寮	赤穂市大津1327	障害施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	－	－	－	－	－
14	丹南精明園	篠山市西古佐700	障害施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	－	－	－	－	－

番号	施設名	住所	用途	電力供給方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	自動検針装置の有無	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	自家発電機の有無と容量	蓄熱設備の有無と容量	蓄熱調整特約の有無	高圧空調システム特約の有無	高圧電化厨房特約の有無	総合電化特約の有無
15	三木精愛園	三木市緑が丘町本町2丁目3	障害施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	－	－	－	－	－
16	清水が丘学園	明石市魚住町清水2744	学校	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	有 (太陽光 100kW)	－	－	－	－	－
17	朝陽ヶ丘荘	佐用郡佐用町平福138－1	高齢施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	－	－	－	－	－
18	たじま荘	豊岡市日高町十戸455	高齢施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	有 (太陽光 10kW)	有 (104kW)	有	－	－	－
19	ことぶき苑	豊岡市祢布1304	高齢施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	有 (40kW)	有	－	－	－
20	あわじ荘	淡路市野島貴船229－1	高齢施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	有 (39kW)	有	－	－	－
21	丹寿荘	丹波市市島町上竹田2336－1	高齢施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	有 (36kW)	有	有	有	－
22	丹寿荘(むらいちばんのげんぎものGH)	丹波市市島町上竹田2322－1	高齢施設・グループホーム	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	有 (26kW)	有	－	－	－
23	洲本市五色健康福祉総合センター本体	洲本市五色町都志大日707	高齢施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	－	－	－	－	－
24	立雲の郷	朝来市和田山町竹田2063－3	体育・介護施設・事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	有 (75kW)	有	－	－	－
25	浜坂温泉保養荘	美方郡新温泉町浜坂775	温泉・宿泊施設	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	－	構内第1柱上の開閉器の電源側接続点	同左	同左	－	－	－	－	－	－