

仕 様 に つ い て

1 インカム設備にかかる仕様及び数量

- (1) ナースコールと接続・信号受信が可能でナースコール側から受けた信号を音声信号に変える機能を有すること
- (2) 音声信号はインカム端末にグループごとに通知ができ、また複数グループへの通知機能を有すること
- (3) 音声通知はナースコール側で復旧動作がされた際、復旧完了通知も自動的に音声通知される機能を有すること
- (4) ナースコールが復旧されるまで、音声通知は任意の時間経過にて自動的に通知を続ける機能を有すること
- (5) インカム端末はシステムの拡張を行うことにより、最大120名までの同時会話機能を有すること
- (6) 連続8時間以上の会話ができること
※詳細は別表1（高齢施設）のとおり

2 納期 令和4年1月31日（月）

3 納入場所

インカム設備の整備対象施設
仕様書別表（高齢施設）の「2 納入場所」を参照

4 連絡先

社会福祉事業団兵庫県社会福祉事業団
事務局財務課 担当：平
TEL：078-929-5655 FAX：078-929-5688
E-mail：seibi@hwc.or.jp

(別表)

仕 様 書

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 高齢施設

1 仕様及び数量

No.	商品名	品番(参考)	単位	数量						合計
				たじま荘	ことぶき苑	あわじ荘	丹寿荘	くにうみの里	洲本市五色健康福祉総合センター	
インカム設備										
1	SIPサーバースタンド	TBE-SIP-S4	個	1	1	1	1	1	1	6
2	グループ拡張ソフトウェア			1		1	1	1	1	5
3	デジタルインカム子機	WFDI-TC3	台	30	10	30	30	30	30	160
4	コントロールマイクホン 無指向型	WFDI-CM3S	個	60	20	60	60	60	60	320
5	C型耳掛けイヤホン	TBE-C-EP3	個	60	20	60	60	60	60	320
6	子機本体保護ケース	WFDI-TCC3B	個	30	10	30	30	30	30	160
7	WFDI-TC3用USB充電器 本体5台	WFDI-BTC-USB	台	6	2	6	6	6	6	32
8	WFDI-BT3バッテリー用充電器 5台	WFDI-BTC-B	台	6	2	6	6	6	6	32
9	アシストコール制御機/ナースコール連動用	TBE-ACCPU2	個	1	1	1	1	1	1	6
10	スイッチングハブ/8ポート	BS-GS2008	台	1	1	1	1	1	1	6
11	※Ethernet to RS-232Cコンバーター	REX-ET60	個	1		1	1	1	1	5
12	インカム設定設置調整費		式	1	1	1	1	1	1	6
13	ナースコール連動現地設定調整費		式		1			1		2

No.	商品名	品番(参考)	単位	数量					合計
				たじま荘	ことぶき苑	あわじ荘	丹寿荘	くにうみの里	
ナースコールインカム連動設備									
14	データ設定費Riefiam	BZ-002DSA						2	2
15	コネクタ付ロゼット(PC対応)	PZ-206-CP	個					2	2
16	機器結線調整費		式					1	1
17	現地試験調整費		式					1	1
18	配線工事費		式					1	1

2 納入場所

たじま荘 : 豊岡市日高町十戸455
 ことぶき苑 : 豊岡市日高町祢布1304
 あわじ荘 : 淡路市野島貴船229-1
 丹寿荘 : 丹波市市島町上竹田2336-1
 くにうみの里 : 洲本市下加茂1丁目6-6
 洲本市五色健康福祉総合センター : 洲本市五色町都志大日707

3 インカム設備仕様

- (1) No. 11 Ethernet to RS-232Cコンバーターはケアコム様ナースコールがCICSS-R3の場合、制御機も数量分必要となります
- (2) 制御機4台までの連動となります
- (3) スタンダードサーバー仕様、子機最大40台、16グループまでとします

4 参考

インカム設備対応の導入済みナースコール機種
 (1) NYC-Si/LB (ことぶき苑)
 (2) CICSS-R3 (くにうみの里)